

L.P.	NUMER WĘZŁA	NUMER BUDYNKU (lub węzła)	ŚREDNICA PRZYŁĄCZA Ø [mm]	DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZA L [m]	ZASUWA	TECHNIKA WYKONANIA	RURA OCHRONNA AROT
1	W1	bud. nr 52A	PE Ø40	37,1	DN32	PRZEWIERT (36,0m) + WYKOP	---
2	W2	bud. nr 54A,B,BA	PE Ø63	0,5	DN50	WYKOP	---
3	W3	W3.1	PE Ø50	23,0	DN40	PRZEWIERT (23,0m)	---
4	W3.1	bud. nr 54C	PE Ø40	4,8	DN32	WYKOP	---
5	W3.1	bud. nr 52	PE Ø40	32,8	DN32	PRZECISK (12,0m) + WYKOP	1 x 1,0m
6	W4	bud. nr 2C	PE Ø40	1,5	DN32	WYKOP	---
7	W5	bud. nr 2D	PE Ø40	0,5	DN32	WYKOP	---
8	W6	wodociąg PE Ø63	PE Ø63	0,5	DN50	WYKOP	---
9	W7	dz. nr 2319/3	PE Ø40	1,5	DN32	WYKOP	1 x 1,0m
10	W8	bud. nr 52G	PE Ø40	47,8	DN32	PRZEWIERT (36,0m) + WYKOP	1 x 1,0m
11	W9	dz. nr 2301	PE Ø40	0,5	DN32	WYKOP	---
12	W10	bud. nr 52I	PE Ø40	0,5	DN32	WYKOP	---
13	W11	dz. nr 2301	PE Ø40	0,5	DN32	WYKOP	---
14	W12	dz. nr 2305/3	PE Ø40	0,5	DN32	WYKOP	---
15	W13	dz. nr 2309	PE Ø40	0,5	DN32	WYKOP	---
16	W16	bud. nr 42D	PE Ø40	0,5	DN32	WYKOP	---
17	W17	bud. nr 50C	PE Ø40	6,3	DN32	WYKOP	---
18	W18	bud. nr 48A	PE Ø40	7,0	DN32	PRZECISK (5,0m) + WYKOP	---
19	W19	bud. nr 50D	PE Ø40	6,5	DN32	WYKOP	---
20	W20	bud. nr 50E i 50F	PE Ø40	1,7	DN32	WYKOP	---
21	W21	wodociąg PE Ø63	PE Ø63	1,0	DN50	WYKOP	---
22	W22	dz. nr 2270/7	PE Ø40	5,5	DN32	WYKOP	1 x 1,0m
23	W23	dz. nr 1704/9	PE Ø40	3,5	DN32	WYKOP	---

Uwagi:

- Przykrycie rurociągu powinno wynosić min. 1,4 m. Przyjęto średnie zagłębienie osi przyłączy wodociągowych wynoszące 1,45 m p.p.t.
- Projektowane przyłącza wodociągowe należy połączyć z istniejącymi zestawami wodomierzowymi w budynkach (zestawy wodomierzowe podlegają wymianie) lub z istniejącymi studzienkami wodomierzowymi.
- Istniejące uzbrojenie podziemne lokalizować na podstawie przekopów kontrolnych.
- Istniejące kable telekomunikacyjne i energetyczne w miejscach skrzyżowań z projektowanym wodociągiem należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi Arot typu A 110 PS, l = 1,0m.

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER"				Gliwice
Projektował:	inż. E. IŁCZYK	upr. nr 103/79		Data: 06.2017
Opracował:	inż. J. IŁCZYK			
Sprawdził:	inż. A. SKAWIŃSKA	upr. nr 411/88		
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 44-194 Knurów, ul. Szpitalna 11			Stadium: PBW
Temat:	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Rakoniewskiego w Knurowie			Skala: ----
Tytuł rys.: <b>ETAP I - Zestawienie przyłączy wodociągowych nr 1</b>				Nr rys.: <b>6</b>