

SCHEMAT POŁĄCZENIA
Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ - pkt. "F"



1 - kolano 90° PE Ø160
2 - łącznik redukcyjny Multi/Joint 3107 DN100x150

Legenda:

- wA - istniejący wodociąg
- eA - istniejące kable energetyczne
- tA - istniejące kable telekomunikacyjne
- kd - istniejąca kanalizacja deszczowa
- ks - istniejąca kanalizacja sanitarna

Uwagi:

- Zagłębienie istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej naniesiono na podstawie kart studni otrzymanych od Inwestora.
- Brak jest danych dot. zagłębienia istniejącej sieci wodociągowej. Przed wykonaniem przewiertów ustalić zagłębienie w/w wodociągu.
- Zagłębienie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych naniesiono orientacyjnie.
- Dokładną lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
- Istniejące kable energetyczne i teletechniczne w miejscach skrzyżowań z projektowanym wodociągiem należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi Arot typu A PS 110 l = 1,5m (dotyczy wykopów otwartych).

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice				
Projektował:	inż. E. ILCZYK	upr. nr 103/79		Data: 06.2017
Opracował:	inż. J. ILCZYK			
Sprawdził:	inż. A. SKAWIŃSKA	upr. nr 411/88		
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 44-194 Knurów, ul. Szpitalna 11			Stadium: PBW
Temat:	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Rakoniewskiego w Knurowie			Skala: 1:100/1000
Tytuł rys.:	**ETAP III - Profil sieci wodociągowej nr 6**			Nr rys.: **15**