



GKRIOS.VI.7230.1.23.2017

Knurów, dnia 15.05.2017 r.

**Zakład Projektowo - Handlowy  
"PROJ - PROSPER"  
ul. Kozłowska 19  
44 – 100 Gliwice**

Po rozpatrzeniu wniosku - wpływ do tut. Urzędu w dniu 31.03.2017 r. Pana Jacka Iłczyka przedstawiciela firmy Zakład Projektowo – Handlowy "PROJ - PROSPER" działającego z pełnomocnictwa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie, dotyczącego wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym dróg wewnętrznych i na terenach gminnych znajdujących się na działkach o nr geodezyjnych 2319/8, 2321/3, 2621/1, 2620/1, 2619/1, 2653/1, 3435, 2400, 2317/1, 2320, 2281, 1704/10, 2269/2, 2270/2 sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic bocznych od ul. Wilsona i ul. Rakoniewskiego

**zezwalam**

na umieszczenie na działkach o nr geodezyjnych 2319/8, 2321/3, 2621/1, 2620/1, 2619/1, 2653/1, 3435, 2400, 2317/1, 2320, 2281, 1704/10, 2269/2, 2270/2 sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic bocznych od ul. Wilsona i ul. Rakoniewskiego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego przy zachowaniu następujących warunków:

1. Umieszczenie sieci i przyłączy w pasie drogowym w sposób nie naruszający jego stateczności i nośności, nie naruszający urządzeń odwadniających ani innych podziemnych urządzeń drogowych.
2. Przejścia pod jezdnią projektowanym wodociągiem wykonać należy metodą przewiertu bez naruszenia konstrukcji nawierzchni. Pozostałą część sieci i przyłączy wykonać wykopem otwartym lub przewiertem. Przekroczenie rowów odwadniających drogi, przedmiotowym wodociągiem wykonać na głębokości pozostawiając minimum 0,5m przykrycia od ich dna.
3. Sieć w rejonie skrzyżowania z ul. Wilsona, na działkach nr 2321/3 i 2320 zaprojektować na głębokości min. 2,0m, w sposób pozwalający na przebudowę istniejących urządzeń odwadniających.
4. Lokalizacja urządzeń zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, 2 i 3.
5. Nawierzchnię terenów gminnych i dróg wewnętrznych odtworzyć do stanu pierwotnego z wykorzystaniem materiałów pełnowartościowych.
6. Wodociąg w liniach rozgraniczających pasa drogowego zabezpieczyć przed wpływem obciążeń wynikających z transportu samochodowego.

7. Zasuwy wodociągowe umieścić poza pasami jezdnyymi w sposób nie kolidujący z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
8. Zachować normatywne odległości projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, od infrastruktury technicznej istniejącej bądź uzgodnionej na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
9. Zapewnienia dojścia i dojazdu do parceli sąsiadujących z przedmiotową inwestycją na czas prowadzenia robót.
10. Zabezpieczyć i oznakować roboty prowadzone w pasie drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729).
11. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za następstwa wszelkich zdarzeń jakie wystąpią na działkach gminnych w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
- uzgodnienia z zarządcą drogi wewnętrznej, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego obiektu lub urządzenia,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

*Barbara Zupierzyńska*