

SCHEMAT WĘZŁA ZASUW
- pkt. "E"



1 - trójnik redukcyjny PE Ø160/110
2 - tuleja kołnierzowa PE Ø160/150 + kołnierz stalowy
3 - zasuwa kołnierzowa DN150
4 - tuleja kołnierzowa PE Ø110/100 + kołnierz stalowy
5 - zasuwa kołnierzowa DN100
6 - łącznik rurowo-kołnierzowy Multi/Joint 3057 DN100

Legenda:

wA - istniejący wodociąg
eA - istniejące kable energetyczne
tA - istniejące kable telekomunikacyjne
kd - istniejąca kanalizacja deszczowa
ks - istniejąca kanalizacja sanitarna

Uwagi:

- Zagłębienie istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej naniesiono na podstawie kart studni otrzymanych od Inwestora.
- Brak jest danych dot. zagłębienia istniejącej sieci wodociągowej. Przed wykonaniem przewiertów ustalić zagłębienie w/w wodociągu.
- Zagłębienie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych naniesiono orientacyjnie.
- Dokładną lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
- Istniejące kable energetyczne i teletechniczne w miejscach skrzyżowań z projektowanym wodociągiem należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi Arot typu A PS 110 l = 1,5m (dotyczy wykopów otwartych).

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice			
Projektował:	inż. E. ŁCZYK	upr. nr 103/79	Data: 06.2017
Opracował:	inż. J. ŁCZYK		
Sprawdził:	inż. A. SKAWIŃSKA	upr. nr 411/88	
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 44-194 Knurów, ul. Szpitalna 11		Stadium: PBW
Temat:	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Rakoniewskiego w Knurowie		Skala: 1:100/1000
Tytuł rys.:	**ETAP II - Profil sieci wodociągowej nr 4**		Nr rys.: **11**