

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 44-194 KNURÓW, UL. SZPITALNA 11**

E-mail: [pwik@knurow.com.pl](mailto:pwik@knurow.com.pl)

tel. (32) 33-00-150  
fax (32) 33-00-169

Zakład Projektowo-Handlowy  
„PROJ-PROSPER”  
ul. Kozłowska 19  
44-100 Gliwice


PWiK/TWI 906 / 1633 / 2017

Knurów, dnia 23.06.2017 r.

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Rakoniewskiego w Knurowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.06.2017 r. informuje, że uzgadnia projekt „Wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie” przy uwzględnieniu w ostatecznej wersji dokumentacji nw uwag:

1. W dokumentacji zamieścić dla każdego z etapów wykaz, specyfikację materiałów (parametry techniczne rur, armatury powinny być zgodne z warunkami technicznymi),
2. W dokumentacji opisać sposób zabezpieczenia projektowanego obiektu przed wpływem planowanej eksploatacji górniczej,
3. W projekcie uwzględnić zabudowę zasuw w węzłach (w40, w44, w48, w49, w51, w53, w54, w55, E),
4. W opisie oraz na schemacie wykonawczym (rys. nr 8) zamieścić adnotację, że zabudowa zaworów antyskażeniowych jest obowiązkiem właściciela instalacji wodociągowej (zaworów nie należy uwzględniać w przedmiarach oraz kosztorysie inwestorskim),

  
GŁÓWNY INŻYNIER  
Inż. Mirosław Dyl